



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.NL.OC002/З.Н.01316

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

«VSH Fitting B.V.»

Адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Oude Amersfoortseweg 99, 12 12 AA Hilversum, The Netherlands.
Телефон: +31356884211, e-mail: informatie@vsh.nl.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

«VSH Fitting B.V.»

Адрес: НИДЕРЛАНДЫ, Oude Amersfoortseweg 99, 12 12 AA Hilversum, The Netherlands.
Телефон: +31356884211, e-mail: informatie@vsh.nl.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»,
ОГРН: 1117746604502. Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495)481-33-
40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/3
действительно до 01.08.2021 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Трубы и фитинги из коррозионностойкой и углеродистой
нелегированной оцинкованной стали, неокрашенные,
толщиной стенки от 0,4 мм до 2,5 мм, диаметром от 12 мм до
168 мм, торговой марки KAN-therm, выпускаемые по
технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)

24.20.33

код ТН ВЭД ЕАЭС

7306 00 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие,
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», п. 6, метод I.
Негорючий материал (НГ).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-022/08-2019 от 23.08.2019 г., ИЛ ООО
«Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/3 до 01.08.2021 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.NL.001.OC.05.01411 от 13.09.2018 г., выдан
ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НПС.001.OC.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.08.2019 по 22.08.2022



Руководитель

(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Д.Л. Голубева

К.Н. Нуйкова

К.Н. Нуйкова

003405